



ПАСПОРТ № 2062



ОАО "Нафтан" г.Новополоцк,
Республика Беларусь
тел. +375(214)59-8267
факс +375(214)59-8731

МАЗУТ

ГОСТ 10585-2013

Марка: **топочный 100, 3,0%, зольный, 25°C**Дата изготовления: **01.08.2018**Номер резервуара: **420**Масса нетто: **3503** тоннРегистрационный номер пробы: **34551** Номер партии: **2062**

№	Наименование показателей	Требования по ТР ТС 013/2011	Требования по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение	Методы испытаний
1	Вязкость условная при 100°C, градусы ВУ, не более	-	6,8	6,20	ГОСТ 6258-85
2	Зольность, %, не более	-	0,14	0,0510	ГОСТ 1461-75
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	-	1,0	0,0600	ГОСТ 6370-83
4	Массовая доля воды, %, не более	-	1,0	0,7	ГОСТ 2477-2014
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307-75 и п.7.5 ГОСТ 10585-2013
6	Массовая доля серы, %, не более	3,5	3,0	2,93	СТБ 1420-2003
7	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	90	110	174	ГОСТ 4333-2014
8	Температура застывания, °C, не выше	-	25	9	ГОСТ 20287-91 метод Б
9	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее	-	39900	40 351	ГОСТ 21261-91
10	Плотность при 15°C, кг/м³	-	не нормируется	977,3	ГОСТ 31072-2002
11	Температура начала кипения, °C, не ниже	-	200,0	229,0	ASTM D 86-12
12	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, не ниже	-	80	100	ASTM D 93-13

Сведения о присадках: присадки отсутствуют.

Декларация о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР013 002 03764, действительна до 31.03.2021

Заключение: по проверенным показателям, продукт соответствует требованиям ГОСТ 10585-13 и ТР ТС 013/2011.

Показатели 11, 12 определяются при поставке топочного мазута на экспорт.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Химик

ТАРАШКЕВИЧ Ж. А.

Дата выдачи паспорта: 01.08.2018

