



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 246

ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001



145

Топливо дизельное ДТ-З- К5, сорт F
СТБ 1658-2012

Номер партии: 246

Масса брутто:

КГ

Масса нетто:

KT

Дата изготовления: 08.02.2016

Резервуар № 9

Взлив: 645

CM

№№ п/п	Показатель	Единица измерения	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытаний	Значение по СТБ 1658- 2012	Фактическое значение
1.	Цетановое число, не менее		47	СТБ ИСО 5165	51.0	53.0
2.	Цетановый индекс, не менее		—	СТБ ИСО 4264	46.0	56.1
3.	Плотность при 15 °С	кг/м ³	—	СТБ ИСО 12185	820.0 - 845.0	825.4
4.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более	%	8	ГОСТ EN 12916	8.0	1.1
5.	Содержание серы, не более	мг/кг	10	ГОСТ ISO 20846	10.0	7.1
6.	Температура вспышки в закрытом тигле	°С	не ниже 30	СТБ ИСО 2719	выше 55	70
7.	Коксуемость 10%-ного остатка, не более	%	—	СТБ ИСО 10370	0.30	0.01
8.	Массовая доля золы, не более	%	—	СТБ ИСО 6245	0.01	0.001
9.	Содержание воды, не более	мг/кг	—	СТБ ИСО 12937	200	45
10.	Содержание механических примесей, не более	мг/кг	—	СТБ EN 12662	24	14.0
11.	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	класс	—	СТБ ИСО 2160	класс 1	класс 1
12.	Стойкость к окислению, не более	г/м ³	—	СТБ ИСО 12205	25	10.0
13.	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 °С, не более	мкм	460	СТБ ISO 12156-1	460	374
14.	Вязкость при 40 °С	мм ² /с	—	СТБ ИСО 3104	2.00 - 4.50	2.65
15.	Фракционный состав: - при 250 °С перегоняется, менее - при 350 °С перегоняется, не менее - 95%(об.) перегоняется при температуре, не выше	%(об) %(об) °С	— — 360	СТБ ИСО 3405 (ISO 3405)	65 85 360	39.9 более 85 344.5
16.	Предельная температура фильтруемости (CFPP), не выше	°С	минус 20	СТБ EN 116	минус 20	минус 26

Сведения о присадках: содержит смазывающую и депрессорную присадки; металлосодержащие присадки отсутствуют.

Сведения о декларации о соответствии: № TC BY/112 11.01. TP013 002 03202, действительна по 20.12.2018.

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2012 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.

Информация для потребителей:

температура помутнения, °С, СТБ ЕН 23015 — минус 2

Химик / Зятикова Л.Н.

Дата выдачи паспорта: 09.02.2016